

入札に係る質問及び回答

提出日 令和8年5月18日

工事名 令和8年度 第2号 玉城町立有田小学校校舎改修工事

開札日 令和8年6月1日

質疑番号	図面番号	質疑事項	回 答
1	-	工事設計書 別紙明細（機械）にて単位が記載されたものを頂きたいです。	単位記載した「【金抜】内訳書（再）」を掲載します。
2	-	工事設計書 別紙明細（機械）のNo6、No9、No13に記載のコア穴あけについて 該当箇所はどちらに記載されてい ますでしょうか。 また鉄筋探査実施の有無についても ご回答ください。	コア穴あけについては、 M-17（換気設備）、M-31, 45（給水 設備）、M-43, 45（排水設備）に「★」 で記載しています。 鉄筋探査については、公共建築改 修工事標準仕様書の「はつり工事」 に記載の通り、「埋設配管及び主鉄 筋への損傷、じんあい処理等につ いて注意して行う。」としてくださ い。